



品質性能試験報告書


依頼者 株式会社 砺波建創

埼玉県川口市安行領家1072-3

試験名称 吊り車用ボルトの性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

財団法人 建材試験センター
中央試験所長 黒木 勝
埼玉県草加市稲荷5丁目2番20号



品質性能試験報告書

試験名称	吊り車用ボルトの性能試験		
依頼者	株式会社 砺波建創		
試験項目	引張り強度		
試験体	名称：移動間仕切用吊りボルト 商品名：M12吊ボルト 材質：SS400（ユニクロメッキ処理） 寸法：図-1参照 数量：1本 備考：試験体の外観を写真-1に示す。		
試験方法	500kN万能試験機を使用して、引張り荷重を加え、破壊荷重を測定した。 試験状況を写真-2に示す。		
試験結果	商品名	破壊荷重 kN	破壊状況
	M12吊ボルト	46.1	ねじ部の破壊。 (写真-3参照)
試験期間	平成22年 1月28日		
担当者	材料グループ	統括リーダー	真野 孝次
		試験責任者	鈴木 敏夫
		試験実施者	鈴木 敏夫
試験場所	中央試験所		

単位 mm




図-1 試験体図 (依頼者提出資料)



写真-1 試験体の外観



写真-2 試験状況



写真-3 破壊状況

以下余白